



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Preiskave vzorcev pitnih in kopalnih vod - Občina Dravograd

Evidenčna oznaka: 2141a-10/4587-21/121876

Naročnik: OBČINA DRAVOGRAD  
TRG 4. JULIJA 7  
2370 DRAVOGRAD

Naročilo: PG-2141a-10/4587-21/53510, z dne 05.02.2021  
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 355-0002/2020-PG (št.  
PG-2141a-10/4587-20/29605), z dne 12.02.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Maribor, 14.12.2021

Vodja naloge:

Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik, dipl. inž.kem.tehnol. (UN) ob 14.12.2021  
23:24:11

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

**Oddelek za okolje in zdravje Maribor**

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh.si

**Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

**ID za DDV:** SI19651295; **TRR:** SI5601100-6000043285; **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/2

Orbita®LIMS ver.: 1.8.6.4  
verzija predloge poročila: 1.4



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda-VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš  
**Številka vzorca:** 21/121876  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** OBČINA DRAVOGRAD, TRG 4. JULIJA 7, 2370 DRAVOGRAD  
**Vzorec odvzel:** Ana Sušel Kordež, NLZOH OOO Maribor  
**Čas odvzema:** 06.12.2021 09:10  
**Mesto odvzema:** Občina Dravograd, VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš  
**Vzorec sprejel:** Alenka Rožič  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 06.12.2021 12:15

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

## Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-10/4587-21/121876-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-10/4587-21/121876-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda-VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	21/121876		
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor		
<b>Naloga:</b>	Preiskave vzorcev pitnih in kopalnih vod - Občina Dravograd		
<b>Vodja naloge:</b>	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.		
<b>Naročnik:</b>	OBČINA DRAVOGRAD, TRG 4. JULIJA 7, 2370 DRAVOGRAD		
<b>Naročilo:</b>	PG-2141a-10/4587-21/53510, z dne 05.02.2021		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 163489, 06.12.2021		
<b>Mesto odvzema:</b>	Občina Dravograd, VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5: 2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 14.12.2021	
<b>Datum in ura:</b> 06.12.2021 09:10	<b>Datum in ura:</b> 06.12.2021 12:15		
<b>Odvzel:</b> Ana Sušel Kordež, NLZOH OOO Maribor	<b>Sprejel:</b> Alenka Rožič		

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 15.12.2021  
09:19:44

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda-VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 21/121876; Lab. št.: 21/27130  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Preiskave vzorcev pitnih in kopalnih vod - Občina Dravograd  
**Vodja naloge:** Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.  
**Naročnik:** OBČINA DRAVOGRAD, TRG 4. JULIJA 7, 2370 DRAVOGRAD  
**Naročilo:** PG-2141a-10/4587-21/53510, z dne 05.02.2021  
**Mesto odvzema:** Občina Dravograd, VS ŠENTJEDERT NOVA VAS - stanovanjska hiša Sterkuš  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 09.12.2021  
**Datum in ura:** 06.12.2021 09:10 **Datum in ura:** 06.12.2021 13:00  
**Odvzel:** Ana Sušel Kordež, NLZOH OOO Maribor **Prevzel:** Bojana Žnuderl

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	06.12.2021 13:03 08.12.2021 08:15
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	06.12.2021 13:03 09.12.2021 07:49
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.12.2021 13:03 07.12.2021 12:25
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.12.2021 13:03 07.12.2021 12:25
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.12.2021 13:03 07.12.2021 12:25
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.12.2021 13:03 08.12.2021 07:22

Analistik:  
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:  
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.  
Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 09.12.2021 11:48:18

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.